

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos



001/005340

AENOR certifica que la organización

HELIROMA PLASTICOS, S.A.

con domicilio social en	ZONA INDUSTRIAL, EN-1 / IC-2, KM 250,5 3850-184 ALBERGARIA-A-VELHA (Portugal)
suministra	Tubos de polipropileno (PP-R) para instalaciones de agua caliente y fría
conformes con	UNE-EN ISO 15874-1:2013 (EN ISO 15874-1:2013) UNE-EN ISO 15874-2:2013 (EN ISO 15874-2:2013)
MARCA COMERCIAL	HELISYSTEM
	Más información en el anexo al certificado.
Centro de producción	ZONA INDUSTRIAL, EN-1 / IC-2, KM 250,5 3850-184 ALBERGARIA-A-VELHA (Portugal)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.16.
	Este certificado anula y sustituye al 001/005340, de fecha 2017-12-18
Fecha de primera emisión	2010-06-30
Fecha de modificación	2018-05-09
Fecha de expiración	2022-12-18

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.001

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos

001/005340

Anexo al Certificado

MARCA COMERCIAL HELISYSTEM

SERIE	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	OPACIDAD
2,5	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Sí
3,2	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160	1/8 ; 2/6 ; 4/10 ; 5/6	Sí
5,0	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160	1/6 ; 2/4 ; 4/6	Sí

Fecha de primera emisión 2010-06-30
Fecha de modificación 2018-05-09
Fecha de expiración 2022-12-18

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.001